

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС RU C-RU.AB24.B.03540Серия RU № 0348595

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, Фактический адрес: 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29, Телефон: +74957415932, Факс: +74957415932, E-mail: info@standart-test.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB24, 10.09.2014
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Электролуч».
ОГРН: 1076723000837. Место нахождения и фактический адрес: 215010, Россия, Смоленская область, город Гагарин, улица Красноармейская, дом 86, Российская Федерация. Телефон 8(48135) 3-60-14, факс 8(48135)3-60-14, адрес электронной почты contact@e-looch.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Электролуч».
Место нахождения и фактический адрес: 215010, Россия, Смоленская область, город Гагарин, улица Красноармейская, дом 86, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Табло светодиодные взрывозащищенные серии TablEx.
Продукция изготовлена в соответствии с ИЖЦБ.6761.16.018 ТУ «Табло светодиодные взрывозащищенные серии TablEx. Технические условия».
См. приложение (бланки №№ 0253442, 0253443).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9405 10 980

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ГА27-0267 от 10.02.2016 ИЛ ООО "Международная Сертификация Промышленности", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА27 до 14.04.2019 (адрес: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2); акта о результатах анализа состояния производства № 3646 от 26.01.2016 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и сроки хранения согласно технической и эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 18.02.2016 ПО 17.02.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Выдано руководителем (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))М.О. Анисимова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AB24.B.03540

Серия RU № 0253442

1. Назначение.

Табло светодиодные взрывозащищенные серии TablEx (далее – табло) предназначены для обеспечения возможности подачи световых и текстовых тревожных сигналов в системах загазованности пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемо-контрольными устройствами, а также в качестве информационных указателей.

2. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011): ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования; ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».

3. Основные технические данные.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Мощность, Вт, не более	Маркировка взрывозащиты
ИЖЦБ.676116.018	TablEx-5	5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Ex</div> 1ExdIICT6
-01	TablEx-5-AK		
-02	TablEx-7,5	7,5	
-03	TablEx-7,5-AK		
-04	TablEx-10	10	
-05	TablEx-10-2		
-06	TablEx-15-AK	15	
-07	TablEx-15-2-AK		
-08	TablEx-20	20	
-09	TablEx-20-AK		

Таблица 2

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89):	IP66
Класс оборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011:	I
Напряжение питания, В:	5-30 DC 5-36 AC 110-277 AC
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С:	$-60 \leq t_a < +55$

Другие характеристики и параметры табло приведены в технической и эксплуатационной документации изготовителя.



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Handwritten Signature]
(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten Signature]
(подпись)

М.О. Анисимова
(инициалы, фамилия)

